

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2

Dot. przetargu nieograniczonego pn:

„Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole”

Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na zapytania (treść pytań – poniżej) odpowiadam:

Pyt. Nr 1 - Tak jak w przedmiarze drzwi wewnętrzne płytowe

Pyt. Nr 2 - Przyjąć wersję jak w przedmiarze. Drzwi EIS 60

Pyt Nr 3 - Dowolne poręczę schodowe jednostronne zamontowane na wysokości 0,5 m nad biegiem schodowym

Pyt Nr 4 - Wykładzina :

1. Typ – Heterogeniczna, 2. Rozmiar rulon 2x20.0m, 3. Ciężar całkowity 2800g/m²

4. Klasyfikacja zastosowań (EN 685) 34/43, 5. Grubość całkowita – (EN 428) -2.0 mm

6. Grubość użytkowa - (EN 429) - 0,7 mm, 7. Pokrycie poliuretanem – PuR

8. Wgniecenie resztkowe (EN 433) < 0,05 mm, 9. Stabilność wymiarów (EN 434) – 0,10%, 10.

Światłoodporność (EN ISO 105-B02) > 6, 11. Odporność na kółka foteli (EN 425) - odporna

Pyt nr 5 - Rozumiemy przez to wszystkie elementy montażowe oraz wypełniające niezbędne do montaż systemowego sufitu podwieszanego 60x60 cm w systemie Astron

Pyt nr 6 - Belka stalowa dwa dwuteowniki zwykłe 220

Zestaw pytań nr 1: DOTYCZY : przetargu na „Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole”

Zapytania:

- 1) Na rys.A03 opis stolarki różni się od opisu w przedmiarze robót dotyczy stolarki drzwiowej :skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystej tafi a w przedmiarze robót drzwi wew. płytowe . Którą wersję przyjąć ?
- 2) Dotyczy witryny aluminiowej z drzwiami na rys. drzwi EI30 , a w przedmiarze robót całość z drzwiami EI 60 . Którą wersję przyjąć ?
- 3) Proszę o udostępnienie rys. balustrad schodowych (w przedmiarze robót „ poręcz obniżone do schodów” poz.81).
- 4) Prosimy o podanie parametrów wykładziny.
- 5) Prosimy o sprecyzowanie określenia „ Kompletny system zabudowy Astron”.
- 6) Prosimy o udostępnienie rys. konstrukcji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zmieniam również Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole”

poprzez zmianę Załącznika Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy:

- ujęto w § 4 ust. 5 „Wynagrodzenie” zapisy dot. płatności częściowej, co ułatwi Wykonawcom sprawniejszą realizację Zamówienia;
- ujęto w § 7 ust. 1 i 2 odbiory częściowe robót;
- aktualizację całości treści w/w załącznika.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki do **WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2:**

- rzuty konstrukcyjne: przesklepienie ściany nośnej, szczegół S-1
- zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” – aktualizacja całego załącznika w wersji pdf i załączników edytowalnych