

Dąbrowa, 2017-11-07

Nr OR. 271.5.2017

Wykonawcy

Dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej", przy ul. Opolskiej 58.**

Wyjaśnienie SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, **w odpowiedzi na zapytania (treść pytań – załącznik do pisma) odpowiadam:**

- Ad.1. Gmina Dąbrowa nie posiada dokumentacji wykonawczej na wymianę instalacji co i wentylacji mechanicznej
- Ad.2. Kotłownia kontenerowa (z piecem na pelet) ma spełniać parametry budynku (podane w PFU), z uwzględnieniem termomodernizacji.
- Ad.3. System instalacji PV ma pozwalać na bieżące korzystanie z prądu produkowanego przez fotoogniwa. Ma być skompilowany z zasilaniem z sieci energetycznej (inwerter). Przyłączenie do sieci i zabezpieczenia.
- Ad.4. Elementy w obiekcie spięte bezprzewodowo (generalnie oświetlenie, ogrzewanie) z możliwością rozbudowy.
- Ad.5. Dach zielony (systemowy) po wykonaniu odpowiedniej izolacji w układzie: Warstwa wegetacyjna – mieszanka pędów, Media – substrat ekstensywny – 10 cm, Warstwa filtracyjna, Warstwa retencyjno drenażowa, Warstwa separacyjna.
- Ad.6. Okna PCV, docieplenie systemowe, może być styropianowe. Kolory do ustalenie w projekcie.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Wójta
/-/ Erwin Marsolek
Zastępca Wójta

Załącznik do pisma nr OR. 271.5.2017 z 07.11.2017r.

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do przetargu na zadanie:
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej, przy ul. Opolskiej 58” proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe wątpliwości:

- 1) W Programie Funkcjonalno - Użytkowym zamieszczonym jako załącznik do dokumentacji przetargowej znajduje się informacja, że Zamawiający posiada dokumentację wykonawczą na wymianę instalacji co, wentylację mechaniczną. W celu należytego przygotowania ofert, prosimy o jej zamieszczenie na stronie zamawiającego.

Ponadto prosimy o sprecyzowanie poniższych kwestii:

- 2) - kotłownia kontenerowa - jakie rozwiązania należy przyjąć w projekcie i następnie przy wykonaniu?
- 3) - instalacja systemu PV - jakie rozwiązania należy przyjąć w projekcie i następnie przy wykonaniu?
- 4) - system zarządzania energią „inteligentny dom” - jakie elementy planuje Zamawiający uzyskać?
- 5) - wykonanie zielonego dachu ekstensywnego - prosimy o doprecyzowania.
- 6) - jakie rozwiązania planuje / przewiduje Zamawiający w stosunku do rozwiązań kolorystycznych na elewacji oraz jakie Zamawiający preferuje rozwiązania materiałowe elementów elewacji oraz zewnętrznej stolarki?

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z wnioskiem o udostępnienie posiadanej przez Państwa dokumentacji i wydłużenie terminu na składanie ofert.